

Cabinet SEGINE
Monsieur PUGENC
83 Rue LAFAYETTE

75009 PARIS

18 DEC. 2015

PARIS,
le 12/12/15

N/Réf. : CHN/lce

Immeuble : 18
138/140 rue de CRIMEE -
75019 PARIS

Monsieur,

Nous faisons suite à la vérification des extincteurs pour la période en cours (facture jointe en annexe), et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre devis n° 4 410905 relatif aux prestations complémentaires à effectuer.

Ce document vous est établi en double exemplaire, dont un est à nous retourner dûment signé en cas d'acceptation.

En vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

LE SERVICE COMMERCIAL



P.J. : Facture - Devis

Vérification Extincteurs

SAGEX

40, rue Danrémont
75018 PARIS
N° indigo : 0 820 850 131

Client : SEGINE

Immeuble : 138/140 rue de CRIMEE 75019 PARIS

Site : 75019CRIM013800

Correspondant : Madame GONCALVES 01 42 06 96 24 Gardienne


Accès : DG: 73B18 + inter* 8h -12h

Intervention du 11/12/2015

Technicien : TDJ

Motif_R :

Type de contrat : FNCN

Signature : 

Extincteur n°: 1

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
1410493	138/140	RC	Loc. VO	EPP6	SG MI		2014		1		X

Fournitures :

Joint

Extincteur n°: 2

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
0712189	138/140	RC	Hall Sec.	EPP6	SG MI		2012		2		X

Fournitures :

Joint

Extincteur n°: 3

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
0712159	138/140	+11	Mach.Asc./Palier	CO2	SG MI		2012		3		X

Extincteur n°: 4

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
1307002	138/140	-1/Ext	S/Station	CO2	SG MI		2013		4		X

Extincteur n°: 5

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
1406	138/140	-1/Int	S/Station	CO2	SG/AD		2006		5		X

Extincteur n°: 6

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
628TL2808	P - Int. Souterrain	-1	Parking	PP6	SG/AD		2008		6		X

Fournitures :

Joint

Extincteur n°: 7

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
0711167	P - Int. Souterrain	-1	Parking	PP6	SG MI		2011		7		X

Fournitures :

Joint

Extincteur n°: 8

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
601DD0105	138/140	+1	Esc.Sec.	PP6	SG/AD		2005		8		X

DEVIS : a réformer
Extincteur n°: 9

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose N°	Vérif.	Autre
60808TL05	138/140	+6	Esc.Sec.	PP6	SG/AD		2005	9	X	

DEVIS : a réformer

DEVIS N° 4 410905

Syndicat des Copropriétaires

SITE :

138/140 rue de CRIMEE

75019 PARIS

N° de compte : 41SEGI7

Représenté par :

Cabinet SEGINE

A l'attention de Monsieur OLIVIER PUGENC

83 Rue LAFAYETTE

75009 PARIS

N/Réf. : 75019CRIM013800

V/Réf. : Immeuble 18

 18 DEC. 2015
 Page 1

Le 12/12/15

N° / Réf	Désignation	Qté	PU HT	Montant HT
----------	-------------	-----	-------	------------

Domaine d'application

- Règle R4 de l'APSA

- Normes NFS 61-922 et 61-919

A votre demande, une étude N4 pourra être faite par un responsable technique

REPLACEMENT D'EXTINCTEURS A REFORMER

 Suite à la vérification annuelle des extincteurs
 effectuée le 11/12/15

CSP6	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG	2	155,00	310,00
	- Extincteur n° 8, escalier secours, niveau +1			
	- Extincteur n° 9, escalier secours, niveau +6			
DPCT	DEPLACEMENT	1	34,27	34,27

BON POUR ACCORD

Total HT		TVA 20,0 %	Total TTC
344,27		68,85	413,12 €

Validité de l'offre : 2 mois

Siège social : 40 Rue Damrémont - 75018 PARIS

N° Indigo 0 820 850 131

N° Indigo FAX 0 820 820 943

0 118 4 110 1 MN

0 118 4 110 1 MN