



Service d'installation et de maintenance
des extincteurs

(référentiel 14 - NF 205) - Certificat n° 5160704-205



BOUVIER
6 rue ENRICO FERMI
Batiment A4
77400 Saint Thibault des Vignes



Client : PLISSON IMMOBILIER
Nom du site :
Adresse : 138/140 rue de CRIMEE
CP : 75019 Ville : PARIS
Ref. client : 0632
Date d'intervention : 31/07/2023
Motif de non intervention :
Accès : DG: 74b81 + inter* 8h -12h
Code site : 75019CRIM013800
Correspondant : Madame GONCALVES 0142069624 Gardienne

BON D'INTERVENTION N°7241560

1. Nature de la visite : ☒ Contractuelle ☐ Ponctuelle
2. Type des installations vérifiées ☒ EXT ☐ BAES ☐ FPP ☐ DAAF
☐ AL ☐ FUM ☐ PCF ☒ BS
☐ CS ☐ BI ☐ PI ☐ RIA ☐ Aucun RIA sur site
☐ BP ☐ Plan ☐ Autre
3. Registre complété ? Non renseigné : Inexistant
4. Observations :

Technicien intervenant

Matricule : AOS
Nom : Saoudi AOUANE

Signature :

Représentant client

Nom : Madame GONCALVES
Qualité : Gardienne
Signature :

VÉRIFICATION EXTINCTEURS

Type de contrat : FNBC

Observations :

Extincteur n°: 1

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
1410493	138/140	RC	Loc. VO	EPP6	SG MI		2014		1	X	

Extincteur n°: 2

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
22	138/140	RC	Hall Sec.	EPA6	SG DE		2022		2	X	

Extincteur n°: 3

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
22	138/140	+11	Mach.Asc./Palier	CO2	SG MI		2022		3	X	

Extincteur n°: 4

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
1307002	138/140	-1/Ext	S/Station	CO2	SG MI		2013		4		X

DEVIS :

extincteur de plus de 10 ans

DC2

Fournitures : /

Extincteur n°: 5

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
	138/140	-1/Int	S/Station	CO2	RO		2016		5	X	

Extincteur n°: 6

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
4555522	P - Int. Souterrain	-1	Parking	PP6	SG MI		2016		6	X	

Extincteur n°: 7

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
21	P - Int. Souterrain	-1	Parking	PP6	SG DE		2021		7	X	

Extincteur n°: 8

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
138/140		+1	Esc.Sec.	EPA6	SG/MI		2016		8	X	

Extincteur n°: 9

N° Lot	Batiment	Niveau	Localisation	Appareil	Fabricant	Antivol	Référence année	Pose	N°	Vérif.	Autre
138/140		+6	Esc.Sec.	EPA6	SG/MI		2016		9	X	

Stock

équipement EPP6 n° 1

- Verif_equip

équipement EPA6 n° 2

- Verif_equip

équipement CO2 n° 3

- Verif_equip

équipement CO2 n° 4

- Verif_equip

équipement CO2 n° 5

- Verif_equip

équipement EPA6 n° 8

- Verif_equip

équipement EPA6 n° 9

- Verif_equip

équipement PP6 n° 6

- Verif_equip

équipement PP6 n° 7

- Verif_equip

VÉRIFICATION DES BACS À SABLE**Type de contrat : FNBC**

Equipement n°: 1

Batiment	Type	Description	Localisation	Etat
P - Int. Souterrain	Bac	Bac mobile 100 Litres	Parking -1	OK

Equipement n°: 2

Batiment	Type	Description	Localisation	Etat
P - Int. Souterrain	Pelle	Pelle incendie avec support	Parking -1	OK

Equipement n°: 3

Batiment	Type	Description	Localisation	Etat
P - Int. Souterrain	Sable	Sable 100 litres	Parking -1	OK